

Brandschutz nach DIN EN 1996-1-2 von tragendem H+H Kalksandstein Mauerwerk

Öffnungsüberdeckungen

Öffnungsüberdeckungen	Mindestwanddicke t_e [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse R				
	30	60	90	120	180
Flachstürze $h = 71$ mm	115	115	175 (115)	– (175)	–
Flachstürze $h = 113$ mm / 123 mm	115	115	115	175	–
U-Schale mit Betonkern	115	115	175	–	–

Werte in Klammern gelten für Wände mit beidseitigem Putz.